



**PTE Rosenheim GmbH**

ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit

<b>Prüfzeugnis</b>	<b>Nr. 03/09-1260</b>
<b>Antragsteller</b>	Gesellschaft für Systemlösungen des Tischler- und Schreinerhandwerks mbH Fürstenrieder Str. 250 D-81377 München
<b>Probekörper</b>	Einflügeliges Türelement mit Türflügel aus Holz und Holzwerkstoffen, Türflügel eingehängt in Blockzarge aus Massivholz.
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>TSH-Systemtür WK 3</b>
<b>Maße</b>	Blendrahmenaußenmaß ca. 1200 x 2250 mm
<b>Dichtung</b>	DEVENTER S 6513, 4-seitig umlaufend im Türflügelüberschlag, und 3-seitig im Sicherheitsfalz des Türflügel
<b>Verriegelung</b>	Fünffachverriegelung G.U-SECURY MR 4, Hauptschloß mit vier Nebenverriegelungen ausgebildet als Massivriegel
<b>Aufhängung</b>	drei SIMONSWERK-VARIANT-Objektbänder VX 7939/160 FD S
<b>Schwelle</b>	G.U-Bodenschwelle HTS 2.2 (thermisch getrennt mit Noryl-Profil)
<b>Prüfungen</b>	- Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 : 2000-09 - Schlagendichtheit nach DIN EN 1027 : 2000-09
<b>Klassifizierung</b>	Obiges Türelement aus Holz und Holzwerkstoffen ist gemäß Prüfbericht Nr. 03/09-1260 vom 25.09.2003 wie folgt zu klassifizieren: - Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 : 2000-06 nur Schloßfalle im Eingriff ins Schließblech <b>Klasse 3</b> verriegelt und versperrt <b>Klasse 4</b> - Schlagendichtheit nach DIN EN 12208 : 2000-06 <b>Klasse 6A</b>
<b>Gültigkeitsdauer</b>	Laufzeit der Prüf- bzw. Klassifizierungsnormen

  
Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
1. Geschäftsführer



25.09.2003

  
i.A. Dipl.-Ing. (FH) A. Urban  
Sachbearbeiter

PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum - Türen Tore Sicherheit  
1. Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
2. Geschäftsführer  
Dipl.-WI Frank Klement  
Sitz Rosenheim

Lackermannweg 24  
D-83071 Stephanskirchen/Kragling  
Telefon 0049 / (0) 80 36/90887-0  
Telefax 0049 / (0) 80 36/90887-28  
Internet www.pte-rosenheim.de  
e-mail info@pte-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim  
BLZ 711 500 00  
Kto.-Nr. 500 435 805  
UST-IdNr.: DE813618131  
RG Traunstein  
HRB 14822

Deutscher  
Akkreditierungs  
Rat  
**DAR**  
DAP-PL-3214.00